

KURUL KARARI**Nükleer Düzenleme Kurumundan:****KURUL KARARI****Karar No:** 2026-34/2**Karar Tarihi:** 6/8/2026

95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden;

17/3/2023 tarihli ve 32135 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi ve 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca;

Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen test hizmetine ilişkin, Kuruluş, tüm tedarikçileri ve bunların alt tedarikçileri bünyesinde ilgili test metodunda akredite laboratuvar bulunmaması hâlinde, üretimi on beş günden kısa süren ekipmanlara yönelik testlerde;

1) Testlerin; ilgili test metodlarını uygulamaya yönelik altyapı, tesis ve yetkinliğe sahip, TS EN ISO/IEC 17025 veya eşdeğeri standarda göre akredite başka bir kuruluşun gözetiminde gerçekleştirilmesi ve raporlanması,

2) Test sonuçlarının; ürünün tip testi raporunda belirtilen değerlere ve ilgili imalat standardında öngörülen tolerans sınırlarına uygun olması, şartlarının birlikte sağlanması ve Kuruluşun bu kapsamda Kuruma yapacağı başvurunun uygun bulunması kaydıyla, söz konusu testler bakımından akreditasyon şartı aranmamasına karar verilmiştir.